EXAMEN B

ENTRENAMIENTO DE EXTINGUIODORES DE INCENDIO

Elija la mejor respuesta para cada pregunta de opción múltiple. Solo hay una respuesta correcta para cada pregunta.

Nombre: _____ Fecha: _____

1. Un incendio clase C incluye:
   a. Equipo eléctrico energizado
   b. Trapos usados
   c. Papel y madera
   d. Aceite y grasa

2. ¿Con qué frecuencia se deben inspeccionar los extinguidores?
   a. Anualmente
   b. Semanalmente
   c. Cado dos Años
   d. Después de uso

3. ¿Qué tipo de extinguidor de incendio comúnmente se usa en un taller mecánico?
   a. Agua
   b. Energía seca
   c. Espuma
   d. ABC químico seco

4. Los incendios clase D incluyen:
   a. Trapos usados
   b. Aceite y grasa
   c. Equipo eléctrico
   d. Metales combustibles como el magnesio y el titanio

5. ¿Cuál de las siguientes opciones son combustibles para un incendio tipo A?
   a. Papel
   b. Aceite de motor
   c. Interiores de autos
   d. a y c

Este material fue producido bajo la beca número SH 99059-SH0 de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, Departamento de Trabajo de EE.UU. No necesariamente refleja los puntos de vista o políticas del Departamento de Trabajo de los EE. UU., ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo por parte del gobierno de los EE.UU.

6. ¿Por qué es importante la seguridad contra incendios en un taller mecánico?
   a. Muchos productos de los talleres mecánicos son inflamables
   b. Proteger la propiedad
   c. Los talleres mecánicos contienen posibles fuentes de combustión
   d. Todo la anterior

7. ¿Cuál de los siguientes extinguidores de incendios apagará un incendio de clase C?
   a. Agua
   b. Espuma
   c. Dióxido de carbono
   d. Energía seca

8. Los incendios de clase B incluyen:
   a. Aceites y grasas
   b. Solventes
   c. Papel
   d. a y b

9. ¿Cuál de las siguientes opciones se identifica más a la definición de COV?
   a. Químicos con olor fuerte
   b. Químicos que se evaporan fácilmente
   c. Desengrasantes con solventes
   d. Químicos inflamables

10. Los líquidos inflamables en un taller de reparación de automóviles incluyen:
   a. Gasolina
   b. Solventes
   c. Pintura a base de aceite
   d. Todo la anterior

Este material fue producido bajo la beca número SH 99059-SH0 de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, Departamento de Trabajo de EE.UU. No necesariamente refleja los puntos de vista o políticas del Departamento de Trabajo de los EE. UU., ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo por parte del gobierno de los EE.UU.

EXAMEN B - RESPUESTAS

ENTRENAMIENTO DE EXTINGUIODORES DE INCENDIO

1. Un incendio clase C incluye:
   - **a. Equipo eléctrico energizado**
   - b. Trapos usados
   - c. Papel y madera
   - d. Aceite y grasa

2. ¿Con qué frecuencia se deben inspeccionar los extinguidores?
   - a. Anualmente
   - b. Semanalmente
   - c. Cado dos Años
   - d. Después de uso

3. ¿Qué tipo de extinguidor de incendio comúnmente se usa en un taller mecánico?
   - a. Agua
   - b. Energía seca
   - c. Espuma
   - **d. ABC químico seco**

4. Los incendios clase D incluyen:
   - a. Trapos usados
   - b. Aceite y grasa
   - c. Equipo eléctrico
   - **d. Metales combustibles como el magnesio y el titanio**

5. ¿Cuál de las siguientes opciones son combustibles para un incendio tipo A?
   - a. Papel
   - b. Aceite de motor
   - c. Interiores de autos
   - **d. a y c**

Este material fue producido bajo la beca número SH 99059-SH0 de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, Departamento de Trabajo de EE.UU. No necesariamente refleja los puntos de vista o políticas del Departamento de Trabajo de los EE. UU., ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo por parte del gobierno de los EE.UU.

6. ¿Por qué es importante la seguridad contra incendios en un taller mecánico?
   a. Muchos productos de los talleres mecánicos son inflamables
   b. Proteger la propiedad
   c. Los talleres mecánicos contienen posibles fuentes de combustión
   d. Todo la anterior

7. ¿Cuál de los siguientes extinguidores de incendios apagará un incendio de clase C?
   a. Agua
   b. Espuma
   c. Dióxido de carbono
   d. Energía seca

8. Los incendios de clase B incluyen:
   a. Aceites y grasas
   b. Solventes
   c. Papel
   d. a y b

9. ¿Cuál de las siguientes opciones se identifica más a la definición de COV?
   a. Químicos con olor fuerte
   b. Químicos que se evaporan fácilmente
   c. Desengrasantes con solventes
   d. Químicos inflamables

10. Los líquidos inflamables en un taller de reparación de automóviles incluyen:
   a. Gasolina
   b. Solventes
   c. Pintura a base de aceite
   d. Todo la anterior

Este material fue producido bajo la beca número SH 99059-SH0 de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, Departamento de Trabajo de EE.UU. No necesariamente refleja los puntos de vista o políticas del Departamento de Trabajo de los EE. UU., ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo por parte del gobierno de los EE.UU.