EVALUACION PREVIA

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA GERENTES DE TALLERES MECANICOS
DESCRIPCION DEL PLAN DE PREVENCION DE INCENDIOS

Nombre: _____ Fecha: _____

Esta evaluación previa esta diseñada para determine lo que ya sabe sobre la seguridad contra incendios en un taller mecánico. Se le pedirá que complete nuevamente esta evaluación al final de la capacitación para poder evaluar lo que ha aprendido y tan bien el entrenador ha explicado los puntos principales. Esto no es una prueba y no se le calificara por su desempeño.

VERDADERO Y FALSO: ¿Estas frases son verdaderas o falsas? Encierre en un círculo la respuesta correcta. V para verdadero y F para falso.

1. V F La hoja de seguridad de datos tiene de 14 secciones.

2. V F Se requiere capacitación estándar de comunicación de los peligros para todos los talleres.

3. V F La mayoría de los talleres utilizan el extinguidor de incendios ABC.

4. V F Se requiere un plan de prevención de incendios para todos los talleres mecánicos.

5. V F Un plan de acción de emergencia debe incluir un lugar Seguro para reunirse después de la evacuación.

6. V F Los productos que contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) no son muy inflamables.

OPCION MULTIPLE:
Elija la mejor respuesta para cada pregunta de opción múltiple. Solo hay una respuesta correcta para cada pregunta.

1. ¿Cuál de las siguientes opciones NO está incluida en una hoja de seguridad de datos?
   a. Equipo de protección personal
   b. Inflamabilidad
   c. Vendedores que ofrecen el producto
   d. Fabricante

Este material fue producido bajo la beca número SH 99059-SH0 de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, Departamento de Trabajo de EE.UU. No necesariamente refleja los puntos de vista o políticas del Departamento de Trabajo de los EE. UU., ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo por parte del gobierno de los EE.UU.

2. Cuál de los siguientes elementos debería ser parte de un plan de prevención de emergencia?
   a. Rutas de escape
   b. Disposiciones para trabajadores discapacitados
   c. Procedimientos para contar todos los trabajadores y visitantes después de la evacuación
   d. Todo lo anterior

3. ¿Cuál de las siguientes opciones son combustibles para un incendio tipo A?
   a. Papel
   b. Aceite de motor
   c. Interiores de autos
   d. a y c

4. ¿Por qué es importante la seguridad contra incendios en un taller mecánico?
   a. Muchos productos de los talleres mecánicos son inflamables
   b. Proteger la propiedad
   c. Los talleres mecánicos contienen posibles fuentes de combustión
   d. Todo lo anterior

5. ¿Cuál de las siguientes opciones se identifica más a la definición de COV?
   a. Químicos con olor fuerte
   b. Químicos que se evaporan fácilmente
   c. Desengrasantes con solventes
   d. Químicos inflamables

COMPLETA EL ESPACIO EN BLANCO: Elije la mejor palabra o frase de la siguiente lista para completar las oraciones.

Clase C	Hoja de seguridad de datos
Plan de acción de emergencia	Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
Clase B	Extinguidor de incendios

1. Un _____ se puede utilizar para apagar incendios pequeños.

2. Un _____ contiene los procedimientos de evacuación en caso de un incendio en el taller.

3. Un producto que contiene _____ puede ser muy inflamable.

4. Los incendios _____ involucran líquidos inflamables como gasolina o aceite de motor.

5. La _____ contienen información importante sobre los productos utilizados en un taller mecánico.

6. Los incendios _____ involucran equipo eléctrico.

Este material fue producido bajo la beca número SH 99059-SH0 de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, Departamento de Trabajo de EE.UU. No necesariamente refleja los puntos de vista o políticas del Departamento de Trabajo de los EE. UU., ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo por parte del gobierno de los EE.UU.

EVALUACION POSTERIOR

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA GERENTES DE TALLERES MECANICOS
DESCRIPCION DEL PLAN DE PREVENCION DE INCENDIOS

Nombre: _____ Fecha: _____

VERDADERO Y FALSO: ¿Estas frases son verdaderas o falsas? Encierre en un círculo la respuesta correcta. V para verdadero y F para falso.

1. V F La hoja de seguridad de datos tiene de 14 secciones.

2. V F Se requiere capacitación estándar de comunicación de los peligros para todos los talleres.

3. V F La mayoría de los talleres utilizan el extinguidor de incendios ABC.

4. V F Se requiere un plan de prevención de incendios para todos los talleres mecánicos.

5. V F Un plan de acción de emergencia debe incluir un lugar Seguro para reunirse después de la evacuación.

6. V F Los productos que contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) no son muy inflamables.

OPCION MULTIPLE:
Elija la mejor respuesta para cada pregunta de opción múltiple. Solo hay una respuesta correcta para cada pregunta.

1. ¿Cuál de las siguientes opciones NO está incluida en una hoja de seguridad de datos?
   a. Equipo de protección personal
   b. Inflamabilidad
   c. Vendedores que ofrecen el producto
   d. Fabricante

2. Cuál de los siguientes elementos debería ser parte de un plan de prevención de emergencia?
   a. Rutas de escape
   b. Disposiciones para trabajadores discapacitados
   c. Procedimientos para contar todos los trabajadores y visitantes después de la evacuación
   d. Todo lo anterior

Este material fue producido bajo la beca número SH 99059-SH0 de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, Departamento de Trabajo de EE.UU. No necesariamente refleja los puntos de vista o políticas del Departamento de Trabajo de los EE. UU., ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo por parte del gobierno de los EE.UU.

3. ¿Cuál de las siguientes opciones son combustibles para un incendio tipo A?
   e. Papel
   f. Aceite de motor
   g. Interiores de autos
   h. a y c

4. ¿Por qué es importante la seguridad contra incendios en un taller mecánico?
   e. Muchos productos de los talleres mecánicos son inflamables
   f. Proteger la propiedad
   g. Los talleres mecánicos contienen posibles fuentes de combustión
   h. Todo lo anterior

5. ¿Cuál de las siguientes opciones se identifica más a la definición de COV?
   a. Químicos con olor fuerte
   b. Químicos que se evaporan fácilmente
   c. Desengrasantes con solventes
   d. Químicos inflamables

COMPLETA EL ESPACIO EN BLANCO: Elije la mejor palabra o frase de la siguiente lista para completar las oraciones.

Clase C	Hoja de seguridad de datos
Plan de acción de emergencia	Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
Clase B	Extinguidor de incendios

1. Un _____ se puede utilizar para apagar incendios pequeños.

2. Un _____ contiene los procedimientos de evacuación en caso de un incendio en el taller.

3. Un producto que contiene _____ puede ser muy inflamable.

4. Los incendios _____ involucran líquidos inflamables como gasolina o aceite de motor.

5. La _____ contienen información importante sobre los productos utilizados en un taller mecánico.

6. Los incendios _____ involucran equipo eléctrico.

Este material fue producido bajo la beca número SH 99059-SH0 de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, Departamento de Trabajo de EE.UU. No necesariamente refleja los puntos de vista o políticas del Departamento de Trabajo de los EE. UU., ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo por parte del gobierno de los EE.UU.

RESPUESTAS – EVALUACION PRE/POST

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA GERENTES DE TALLERES MECANICOS
DESCRIPCION DEL PLAN DE PREVENCION DE INCENDIOS

VERDADERO Y FALSO: ¿Estas frases son verdaderas o falsas? Encierre en un círculo la respuesta correcta. V para verdadero y F para falso.

1. **Falso** La hoja de seguridad de datos tiene de 14 secciones.

2. **Verdadero** Se requiere capacitación estándar de comunicación de los peligros para todos los talleres.

3. **Verdadero** La mayoría de los talleres utilizan el extinguidor de incendios ABC.

4. **Falso** Se requiere un plan de prevención de incendios para todos los talleres mecánicos.

5. **Verdadero** Un plan de acción de emergencia debe incluir un lugar seguro para reunirse después de la evacuación.

6. **Falso** Los productos que contienen compuestos orgánicos volátiles (COV) no son muy inflamables.

OPCION MULTIPLE:
Elija la mejor respuesta para cada pregunta de opción múltiple. Solo hay una respuesta correcta para cada pregunta.

1. ¿Cuál de las siguientes opciones NO está incluida en una hoja de seguridad de datos?
   a. Equipo de protección personal
   b. Inflamabilidad
   c. Vendedores que ofrecen el producto
   d. Fabricante

2. Cuál de los siguientes elementos debería ser parte de un plan de prevención de emergencia?
   a. Rutas de escape
   b. Disposiciones para trabajadores discapacitados
   c. Procedimientos para contar todos los trabajadores y visitantes después de la evacuación
   d. Todo lo anterior

Este material fue producido bajo la beca número SH 99059-SH0 de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, Departamento de Trabajo de EE.UU. No necesariamente refleja los puntos de vista o políticas del Departamento de Trabajo de los EE. UU., ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo por parte del gobierno de los EE.UU.

3. ¿Cuál de las siguientes opciones son combustibles para un incendio tipo A?
   a. Papel
   b. Aceite de motor
   c. Interiores de autos
   d. a y c

4. ¿Por qué es importante la seguridad contra incendios en un taller mecánico?
   a. Muchos productos de los talleres mecánicos son inflamables
   b. Proteger la propiedad
   c. Los talleres mecánicos contienen posibles fuentes de combustión
   d. Todo lo anterior

5. ¿Cuál de las siguientes opciones se identifica más a la definición de COV?
   a. Químicos con olor fuerte
   b. Químicos que se evaporan fácilmente
   c. Desengrasantes con solventes
   d. Químicos inflamables

COMPLETA EL ESPACIO EN BLANCO: Elije la mejor palabra o frase de la siguiente lista para completar las oraciones.

Clase C	Hoja de seguridad de datos
Plan de acción de emergencia	Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
Clase B	Extinguidor de incendios

1. Un **Extinguidor de incendios** se puede utilizar para apagar incendios pequeños.

2. Un Plan de acción de emergencia contiene los procedimientos de evacuación en caso de un incendio en el taller.

3. Un producto que contiene **Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)** puede ser muy inflamable.

4. Los incendios **Clase B** involucran líquidos inflamables como gasolina o aceite de motor.

5. La **Hoja de seguridad de datos** contienen información importante sobre los productos utilizados en un taller mecánico.

6. Los incendios **Clase C** involucran equipo eléctrico.

Este material fue producido bajo la beca número SH 99059-SH0 de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, Departamento de Trabajo de EE.UU. No necesariamente refleja los puntos de vista o políticas del Departamento de Trabajo de los EE. UU., ni la mención de nombres comerciales, productos comerciales u organizaciones implica el respaldo por parte del gobierno de los EE.UU.